LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA - PERÍMETRO





TABELA TÉCNICA

potência da lâmpada

CS100f → tipo da luminária

tipo da lâmpada

tipo do braço

Onde:

- tipo de braço padronizado:
  C - braço curto;
  M - braço médio;
  L - braço longo;
  V - braço viela.

- tipo de lâmpada:
  S - vapor de sódio;
  M - vapor de mercúrio;
  LED - Led.

- potência das lâmpadas (em watts) padronizadas:
  100, 150 e 250 W.

- tipo de luminária :
  f - fechada;
  i - integrada;
  a - aberta.

Legenda:

	Poste de concreto existente.
	Poste de canteiro central existente. Poste ornamental existente.
	Poste padrão de entrada de energia residencial existente.
+MLED80i	Luminária LED a ser inserida, braço a ser inserido quando mencionado.
-CS100f	Tipo de Luminária a ser retirada, braço a ser retirado quando mencionado.
LED EXIS.	Tipo de Luminária a ser retirada, braço a ser retirado quando mencionado.

PREFEITURA DE FLORÍNEA "Futuro do Futuro"

Gestão 2018 - Reconstrução e Força Superiores! Gestão 2021 a 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
CNPJ 44.493.575/0001-69
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea/SP
Tel.: 18 3377-0820 - E-mail: prefeitura@florinea.sp.gov.br

SUBSTITUIÇÃO DE TEC. DA ILUMIN. PÚBLICA DE FLORÍNEA
EMPREENDIMENTO (OBRA)

28027230220398879
ART

16/03/2022
DATA

11/2022
PROJETO Nº

1:1000
ESCALA

PROJETO ELÉTRICO
CONTEÚDO DA FOLHA

2/3
FOLHA Nº

AREA URBANA
LOCAL

FLORÍNEA/SP
CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
INTERESSADO

Contratante
PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal de Florínea

Responsável Técnico da Query Tec Engenharia
DANILO DE LIMA
Eng. Eletricista - CREA/SP: 506992321